

Bestyrelsen for
Hammer og Omegns Vandværk a.m.b.a.

Møde den:	16/3 2026 19:00
Mødested:	Hammervej 66B
I mødet deltog:	Freddi, Niels, Søren, David, Nicolai, Toke
Fraværende:	

<p>Dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rundvisning på vandværk2. Formanden orienterer<ol style="list-style-type: none">a. Arbejder ved lækage i Thorupb. Beskrivelse af opgaver og IT-platforme der pt anvendes3. Målerudskiftning4. Erstatning af eternit-ledning langs Ringvej5. Eventuelt	<p>Referat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gennemført2. Orientering<ol style="list-style-type: none">a. Ingen lækager fundet i Thorup. Området er tørt nu! Stadig højt minimum forbrug på SYDb. Gennemført3. Der tages 3 tilbud hjem på målerudskiftning. Toke forhører i sit netværk hvem der er interessante.4. Arbejdet pågår v VandTeknik. Det synes at ledningen løber under eller i kanten af denne. Vejen er nok blevet rettet op hen over ledningen og det kan blive nødvendigt at skyde en ny under denne.5. Diskussioner om fremtidige investinger. Elektroniske målere, flere stophaner, ledningsnettet osv osv. Intet konkluderet.
---	---